



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(по городам Пятигорск, г. Железноводск, г. Лермонтов)**

г. Пятигорск, Калинина 83, инд. 357500, тел. (887933) 97-41-63, fax.(887933) 97-41-63,

e-mail: Pyatigorsk 77@bk.ru

г. Железноводск ул. Ленина, 24(357400) тел. (8-87932) 4-23-58, fax. 4-23-58,

e-mail: zeleznovodsk77@bk.ru

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю,
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99
телефон доверия Южного регионального центра (863) 240-66-10.

(наименование органа государственного контроля (надзора)или органа муниципального контроля)

г. Железноводск
(место составления акта)

«19» декабря 2017 г.
(дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

N 123

г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Достоевского, 4.
(место проведения проверки)

На основании:

На основании распоряжения от «27» ноября 2017 г. № 123 начальника отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов) - Главного Государственного инспектора по пожарному надзору по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов – подполковника внутренней службы Зимницкого Дмитрия Александровича (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая - выездная проверка в отношении:
объектов защиты ГКУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К. Крупской

(полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование органа)

Продолжительность проверки:
с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 19.12.2017 г.

Продолжительность: 3 часа 00 минут.

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю по городу Пятигорску, городу Железноводску, городу Лермонтов.

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

И.О. Директора ГКУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К. Крупской 27.11.2017г. Ищенко Т.Г.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(-а), проводившие проверку:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов) - Государственным инспектором по пожарному надзору по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов подполковником внутренней службы Клиновым Михаилом Владимировичем

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц, проводившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

И.О. Директора ГКУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К. Крупской Ищенко Т.Г., ответственный по пожарной безопасности Кузнецова Н.В.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:

1.В подвальном помещении здания отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации. ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ст. 54 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". пп. А 10, табл. А3 СП 5.13130.2009 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ».

2.Отделка стен на путях эвакуации выполнена из сгораемого материала. ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы».

3. Не внесены уточнения в декларацию пожарной безопасности сведений в связи с отменой нормативных документов по ПБ. ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 6 ст. 64 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

4.Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника . ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. В пп. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

5. Эвакуационные выходы закрыты на замок. ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.п. Б пп. 36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

6. Автоматическая установка систем оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией находится в неработоспособном состоянии. ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ст. 84 ФЗ 123 от 22.06.08 «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности». пп. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); пп. 3.3. СП 5.13130.2009.

- выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора:
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его представителя)

Прилагаемые документы:

Распоряжение № 123 от «27» ноября 2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов).

Государственный инспектор по пожарному надзору по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов подполковник внутренней службы М.В. Клиновой
«19» декабря 2017 г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

И.О. Директора ГКУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К. Крупской Ищенко Т.Г.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

«19» декабря 2017 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(-их) проверку)