



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
(по городам Пятигорск, г. Железноводск, г. Лермонтов)**

г. Пятигорск, Калинина 83, инд. 357500, тел. (887933) 97-41-63, fax.(887933) 97-41-63,  
e-mail: Pyatigorsk 77@bk.ru

г. Железноводск ул. Ленина, 24(357400) тел. (8-87932) 4-23-58, fax. 4-23-58,  
e-mail: zeleznovodsk77@bk.ru

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю,  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99  
телефон доверия Южного регионального центра (863) 240-66-10.

(наименование органа государственного контроля (надзора)или органа муниципального контроля)

**Предписание N 123 / 1 / 64  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**ГКУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом  
(смешанный) №10 им. Н.К. Крупской**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

На основании распоряжения от «27» ноября 2017 г. № 123 начальника отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов) - Главного Государственного инспектора по пожарному надзору по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов – подполковника внутренней службы Зимницкого Дмитрия Александровича, в соответствии со ст. 6 ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 19.12.2017 г. проведена плановая выездная проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по городу Пятигорску, городу Железноводску, городу Лермонтову)- Государственным инспектором по пожарному надзору по городу Пятигорск, городу Железноводск, городу Лермонтов подполковником внутренней службы Клиновым Михаилом Владимировичем объектов защиты ГКУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К. Крупской, расположенных по адресу: г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Достоевского 4.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали:

И.О. Директора ГКУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К. Крупской 27.11.2017г. Ищенко Т.Г.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В подвальном помещении здания	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N	20.08.2018г.	



	установить автоматическую установку пожарной сигнализации.	69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ст. 54 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". пн. А 10, табл. А3 СП 5.13130.2009 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ».		
2.	Демонтировать со стен на путях эвакуации отделку выполненную из сгораемого материала.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы».	20.08.2018г	
3.	Не внесены уточнения в декларацию пожарной безопасности сведений в связи с отменой нормативных документов по ПБ.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 6 ст. 64 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	20.08.2018г	
4.	Не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещениях	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. В пн. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	20.08.2018г	
5.	Запретить закрытие эвакуационных выходов на замок.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.п. Б пн. 36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	20.08.2018г	
6.	Автоматическая установка систем оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией находится в неработоспособном состоянии.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ст. 84 ФЗ 123 от 22.06.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». пн. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); пн. 3.3. СП 5.13130.2009.	20.08.2018г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  
(по городу Пятигорск, городу Железноводск, городу Лермонтов)

Государственный инспектор по пожарному надзору по городу Пятигорск, городу Железноводск,  
городу Лермонтов  
подполковник внутренней службы

«19» декабря 2017 г.



М.В. Клиновой

Предписание для исполнения получил(а):

И.О. Директора ГКУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом  
(смешанный) №10 им. Н.К. Крупской

Ищенко Т.Г.

«19» декабря 2017 г.