ОНД и ПР (по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов)
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
(Наименование подразделения МЧС России,

предоставляющего государственную услугу)

"23" 09 2021 г.

Регистрационный № 07-412-000 5189

Декларация пожарной безопасности

Настоящая декларация составлена в отношении: Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К. Крупской» – административно-жилой корпус (1,2 этаж, литер «Ж»). г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Достоевского, 4. Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.1 (спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций), Ф4.3 (административные помещения).

(Функциональное назначение; (полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты: Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) №10 им. Н.К. Крупской», 357432, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Достоевского, 4

(Указываются организационно- правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1022603427770

Идентификационный номер налогоплательщика: 2627013450

Место нахождения объекта защиты: 357432, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Достоевского, 4. Тел. 8(87932)5-95-03; (факс) – нет. email-krupskaya10@yandex.ru

(Указывается адрес объекта защиты) Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию): Год постройки – 1991. Технический паспорт нежилого помещения ГУП СК «Крайтехинвентаризация» Железноводский филиал. Инв. №791. Дата выдачи 12.09.2008 г.

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела
1.	Характеристика объекта защиты

	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1, Ф4.3
1.4	Высота здания	4,2 м.
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	623,4 м^2
1.7	Объем здания	15960 м^3
1.8	Количество этажей	2 и подвал
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения	---
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ III-го типа, внутренний пожарный водопровод и наружный пожарный резервуар

2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты Расчет пожарного риска не проводился (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 1500000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей

4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ 123 от 22.07.2008 (с изменениями на 27 декабря 2018 года) Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами п. 1, 2 СП4.13130.2013 (с изменением 1) п.4.3, табл.1, п. 4.4, 4.5, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ 123 от 22.07.2008 (с изменениями на 27 декабря 2018 года) Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения п. 1, 2, 3 Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов п.1, 2, 3	выполняется

		СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.4.1, 4.2, 4.4, 4.5, табл.2, 5.17, 5.18, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.10, 10.11.	
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (с изменением 1)	выполняется

		4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4..4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, табл.1, п.5.2.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, табл.5, п. 7.1.5, табл.6, п. 7.1.6, табл. 7, п. 7.1.9, 7.1.10.	
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	ФЗ 123 от 22.07.2008 (с изменениями на 27 декабря 2018 года) Статья 90. Обеспечение	выполняется

		3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 СП5.13130.2009 (с изменениями 1) п.13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, [illegible]	

		Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390). (с изменениями на 31 декабря 2020 года) п. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 77, 78, 79, 83, 85, 86, 87, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 413, прил. №1, 4, 5 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" С изменениями и дополнениями от:27 января 2009 г., 22 июня 2010 г.	

Настоящая декларация разработана

Директор

ГКУ «Детский дом №10

(Подпись) Войнова А.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

"28" апреля 2021 г. М.П.